

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-53

RPU: 726991102826 Cuenta: 72DK17V018030170
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.438KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / FRACCIONAMIENTO OROPEZA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	25	1050	1.05	0	1.05	12.6
60W	3	180	0.18	0	0.18	2.16
100W	10	1000	1	0	1	12
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	7	1050	1.05	25	1.3125	15.75
Subtotal	45	3280	3.28		3.5425	42.51
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	45	3280	3.28		3.5425	42.51

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL