

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 726051007159 Cuenta: 72DK17A019110320
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 3.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / AV OLMECA ENTRE CONG CHILPANS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	38	5700	5.7	25	7.125	85.5
Subtotal	38	5700	5.7		7.125	85.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	38	5700	5.7		7.125	85.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DE LA CRUZ CEBERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUDANTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL