

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-5

RPU: 726940402493 Cuenta: 72DK17P017060260
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 85.331KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COLONIA ATASTA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	43	6450	6.45	25	8.0625	96.75
LEDS						
42W	429	18018	18.018	0	18.018	216.216
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	12	1200	1.2	25	1.5	18
Subtotal	484	25668	25.668		27.5805	330.966
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	484	25668	25.668		27.5805	330.966

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZA CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZA CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL