

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-42

RPU: 742981200469 Cuenta: 72DK17W118050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.250KW
Poblacion/No. Secc: MEDELLN Y PIGUA 3RA. SECCION / MEDELLIN Y PIGUA 2DA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	30	3000	3	25	3.75	45
Subtotal	30	3000	3		3.75	45
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	30	3000	3		3.75	45

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 21 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL