



Comisión Federal de Electricidad

# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

## DIVISION SURESTE

### ZONA VILLAHERMOSA

#### DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-18

RPU: 749941000801 Cuenta: 72DK17P017060990

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB RIO TINTO 1RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
400W	2	800	0.8	25	1	12
INDUCCION						
100W	20	2000	2	25	2.5	30
LEDS						
10W	0	0	0	25	0	0
60W	10	600	0.6	0	0.6	7.2
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	41	4100	4.1	25	5.125	61.5
Subtotal	74	7750	7.75		9.5375	114.45
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	74	7750	7.75		9.5375	114.45

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA

Vo Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL