

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-4

RPU: 726030807848 Cuenta: 72DK17P017060750
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 1.250KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PARQUE FRACC RIO VIEJO 1RA SEC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	2	800	0.8	25	1	12
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
Subtotal	4	1000	1		1.25	15
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	4	1000	1		1.25	15

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

PCR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL