

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio DK17A-101

RPU: 748070984452 Cuenta: 72DK17A015000780
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior: 6.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB FRACC LAS MARGARITAS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
LEDS						
100W	22	2200	2.2	0	2.2	26.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	5	500	0.5	25	0.625	7.5
Subtotal	32	3450	3.45		3.7625	45.15
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	32	3450	3.45		3.7625	45.15

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A 27 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE FERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL