

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-53

RPU: 726991102494 Cuenta: 72DK17V018030210
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.563KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / COLONIA SANCHEZ MAGALLANEZ

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
100W	4	400	0.4	25	0.5	6
LEDS						
42W	26	1092	1.092	0	1.092	13.104
Subtotal	30	1492	1.492		1.592	19.104
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	30	1492	1.492		1.592	19.104

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo

MARCELA MARIA YEDRA PRATS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL