

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749991100173 Cuenta: 72DK17P017060950
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.250KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB GONZALEZ 4TA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	24	2400	2.4	25	3	36
LEDS						
42W	19	798	0.798	0	0.798	9.576
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	20	2000	2	25	2.5	30
Subtotal	63	5198	5.198		6.298	75.576
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	63	5198	5.198		6.298	75.576

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL