

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-78

RPU: 726940402884 Cuenta: 72DK17A015000670

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 35.000KW

Poblacion/No. Secd: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL CASA BLANCA 1RA Y 2DA ETAP

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
150W	17	2550	2.55	25	3.1875	38.25
LEDS						
42W	212	8904	8.904	0	8.904	106.848
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	236	12754	12.754		13.7165	164.598
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	236	12754	12.754		13.7165	164.598

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE GONZALEZ LARA  
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO.

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL