

Convenio:DK17W-31

RPU: 742991001219 Cuenta: 72DK17W410050500

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.625KW

Poblacion/No. Secc: AZTLAN 5A. SECCION PALOMILLAL / R A AZTLAN 5TA ALUMB. PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INCANDESCENTES						
100W	3	300	0.3	0	0.3	3.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	34	3400	3.4	25	4.25	51
Subtotal	37	3700	3.7		4.55	54.6
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	37	3700	3.7		4.55	54.6

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 8 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL SURRIA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL M. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL