

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-32

RPU: 742991001227 Cuenta: 72DK17W120050400
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 47.719KW
Poblacion/No. Secc: MEDELLIN Y PIGUA 3A SEC / MEDELLIN Y PIGUA 3RA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	1	175	0.175	25	0.21875	2.625
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
AHORRADORAS						
65W	2	130	0.13	0	0.13	1.56
INDUCCION						
100W	34	3400	3.4	25	4.25	51
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	327	32700	32.7	25	40.875	490.5
Subtotal	366	36905	36.905		46.09875	553.185
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	366	36905	36.905		46.09875	553.185

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

8 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GUTIERRA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL