

Convenio:DK17V-53

RPU: 726991102761 Cuenta: 72DK17V018030140
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 10.063KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / COLONIA EL ESPEJO I

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
150W	31	4650	4.65	25	5.8125	69.75
LEDS						
42W	104	4368	4.368	0	4.368	52.416
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
Subtotal	140	9768	9.768		11.118	133.416
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	140	9768	9.768		11.118	133.416

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo Bo

MARCELA MARIA YEDRA PRATS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL