

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-82

RPU: 726991101391 Cuenta: 72DK17A015000810
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 13.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / TORNO LARGO 1RA SECCION

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	7	1750	1.75	25	2.1875	26.25
INDUCCION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	91	9100	9.1	25	11.375	136.5
Subtotal	113	12350	12.35		15.4375	185.25
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	113	12350	12.35		15.4375	185.25

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL