

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-53

RPU: 749101131689 Cuenta: 72DK17V018030530
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 21.906KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / FRACC LA CHOCA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
LEDS						
42W	31	1302	1.302	0	1.302	15.624
100W	7	700	0.7	0	0.7	8.4
Subtotal	39	2152	2.152		2.1895	26.274
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	39	2152	2.152		2.1895	26.274

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL