

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 749941000909 Cuenta: 72DK17A015001390

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM P EJ JOSE LOPEZ PORTILLO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM.DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	6	1500	1.5	25	1.875	22.5
INDUCCION						
100W	10	1000	1	25	1.25	15
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
Subtotal	34	4300	4.3		5.375	64.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	34	4300	4.3		5.375	64.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL PLANEAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL