

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-27

RPU: 742990600691 Cuenta: 72DK17W070050160
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.425KW
Poblacion/No. Secc: LA CEIBA / R A BUENAVISTA 1RA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	10	4000	4	25	5	60
INDUCCION						
100W	9	900	0.9	25	1.125	13.5
LEDS						
70W	74	5180	5.18	0	5.18	62.16
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
Subtotal	108	11580	11.58		13.18	158.16
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	108	11580	11.58		13.18	158.16

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

8 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL