

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-33

RPU: 742991001243 Cuenta: 72DK17W100100005
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 21.375KW
Poblacion/No. Secc: MEDELLIN Y MADERO 4TA. SECCION / MEDELLIN Y MADERO 3RA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	28	2800	2.8	25	3.5	42
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	126	12600	12.6	25	15.75	189
Subtotal	156	15900	15.9		19.875	238.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	156	15900	15.9		19.875	238.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL