

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLUCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 748091082688 Cuenta: 72DK17P017060730
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.875KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PLATANO Y CACAO 4TA SECCION

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	20	2000	2	25	2.5	30
LEDs						
42W	11	462	0.462	0	0.462	5.544
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	65	6500	6.5	25	8.125	97.5
Subtotal	96	8962	8.962		11.087	133.044
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	96	8962	8.962		11.087	133.044

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL DISEÑAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ  
Vo Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL