

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-5

RPU: 742110500544 Cuenta: 72DK17W258050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.563KW
Poblacion/No. Secc: ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIN / RANCH EL MALUCO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	3	750	0.75	25	0.9375	11.25
INDUCCION						
100W	4	400	0.4	25	0.5	6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	24	2400	2.4	25	3	36
Subtotal	31	3550	3.55		4.4375	53.25
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	31	3550	3.55		4.4375	53.25

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 3 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo Bo.

FERNANDO RUBIO EL GUERRA SUAREZ  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL