

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-24

RPU: 742981200485 Cuenta: 72DK17W118050300
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 12.031KW
Poblacion/No. Secc: MEDELLN Y PIGUA 3RA. SECCION / MEDELLIN Y PIGUA 2DA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
INDUCCION						
100W	12	1200	1.2	25	1.5	18
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	75	7500	7.5	25	9.375	112.5
Subtotal	88	8950	8.95		11.1875	134.25
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	88	8950	8.95		11.1875	134.25

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 7 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL