

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17B-5

RPU: 749941000836 Cuenta: 72DK17B701000180
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.194KW
Poblacion/No. Secc: ESTANCIA VIEJA 1RA SECCION / ALUM PUB ESTANCIA VIEJA 1RA SE

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	27	2700	2.7	25	3.375	40.5
LEDs						
70W	50	3500	3.5	0	3.5	42
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	26	2600	2.6	25	3.25	39
Subtotal	103	8800	8.8		10.125	121.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	103	8800	8.8		10.125	121.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 7 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

JHENNYFER JHERYL OSORIO ELVIRA
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL