

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-67

RPU: 726991102931 Cuenta: 72DK17A015000530
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 18.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	3	210	0.21	25	0.2625	3.15
LEDS						
42W	17	714	0.714	0	0.714	8.568
100W	73	7300	7.3	0	7.3	87.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	99	9124	9.124		9.4015	112.818
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	99	9124	9.124		9.4015	112.818

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A 14 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE BERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DEL CARMO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL