

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-103

RPU: 726940402663 Cuenta: 72DK17A015000270
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 37.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COLONIA INDECO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	16	1600	1.6	25	2	24
LEDS						
42W	73	3066	3.066	0	3.066	36.792
60W	75	4500	4.5	0	4.5	54
100W	8	800	0.8	0	0.8	9.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	21	3150	3.15	25	3.9375	47.25
Subtotal	193	13116	13.116		14.3035	171.642
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	193	13116	13.116		14.3035	171.642

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

1 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO GEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL