

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749941000852 Cuenta: 72DK17P017060650

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 19.282KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB CORREGIDORA 1RA SEC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
LEDS						
42W	9	378	0.378	0	0.378	4.536
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	117	11700	11.7	25	14.625	175.5
Subtotal	144	13878	13.878		17.253	207.036
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	144	13878	13.878		17.253	207.036

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor corroborado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bs.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bs.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL