

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17A-105

RPU: 726940802734 Cuenta: 72DK17A015000700
Tarifa: 5A Tensión: Baja-Baja Carga Anterior : 21.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PARRILLA 1ER SECCION

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	3	210	0.21	25	0.2625	3.15
400W	3	1200	1.2	25	1.5	18
INDUCCION						
100W	7	700	0.7	25	0.875	10.5
150W	25	3750	3.75	25	4.6875	56.25
LEDS						
42W	104	4368	4.368	0	4.368	52.416
100W	14	1400	1.4	0	1.4	16.8
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	9	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	165	12528	12.528		14.218	170.616
Subtotal: Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	165	12528	12.528		14.218	170.616

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A 6 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

DANIEL GUADALUPE CEBERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DEOLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL