

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-53

RPU: 749101131816 Cuenta: 72DK17V018030570
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 3.850KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / FRACC VIRGINIA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
LEDs						
42W	8	336	0.336	0	0.336	4.032
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	1	100	0.1	25	0.125	1.5
150W	13	1950	1.95	25	2.4375	29.25
Subtotal	23	2786	2.786		3.3985	40.782
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	23	2786	2.786		3.3985	40.782

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
RE: CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ LIAZ  
Vo Bo

MARCELA MARIA TEDRA PRATS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL