

Convenio:DK17A-81

RPU: 726991102885 Cuenta: 72DK17A015000620
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COLONIA LINDAVISTA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	1	70	0.07	25	0.0875	1.05
INDUCCION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
LEDS						
42W	73	3066	3.066	0	3.066	36.792
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	9	1350	1.35	25	1.6875	20.25
Subtotal	84	4636	4.636		5.0285	60.342
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	84	4636	4.636		5.0285	60.342

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DE JESUS CEBERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL