

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-102

RPU: 726100801079 Cuenta: 72DK17A015000260
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 3.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACC LAGUNAS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	1	175	0.175	25	0.21875	2.625
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
INDUCCION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
LEDS						
60W	9	540	0.54	0	0.54	6.48
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	23	2765	2.765		3.32125	39.855
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	23	2765	2.765		3.32125	39.855

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

1 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO BEGLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL