

Convenio:DK17V-53

RPU: 726940402558 Cuenta: 72DK17V018030310
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.156KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / AV RAMON MENDOZA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	11	1650	1.65	25	2.0625	24.75
LEDS						
42W	16	672	0.672	0	0.672	8.064
100W	10	1000	1	0	1	12
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	38	3472	3.472		3.922	47.064
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	38	3472	3.472		3.922	47.064

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL