

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-92

RPU: 726940402574 Cuenta: 72DK17A015000210
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 30.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACC INFONAVIT-CD IND FRACC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	1	100	0.1	25	0.125	1.5
LEDS						
42W	116	4872	4.872	0	4.872	58.464
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
Subtotal	120	5422	5.422		5.5595	66.714
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	120	5422	5.422		5.5595	66.714

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A 23 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

DANIEL BALCARTO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL