

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-95

RPU: 749991100238 Cuenta: 72DK17A015001260
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB MIRAFLORES 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	47	4700	4.7	25	5.875	70.5
Subtotal	47	4700	4.7		5.875	70.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	47	4700	4.7		5.875	70.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEBERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUDANTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL