

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-45

RPU: 749941000925 Cuenta: 72DK17A015001420
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM PUB CHIQUIGUAO 1RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	45	4500	4.5	25	5.625	67.5
Subtotal	45	4500	4.5		5.625	67.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	45	4500	4.5		5.625	67.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DEL CARMO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLÉ LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL