

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-17

RPU: 749941000771 Cuenta: 72DK17P017060830
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 28.250KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB IXTACOMITAN 1RA SEC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	40	4000	4	25	5	60
LEDS						
60W	36	2160	2.16	0	2.16	25.92
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	138	13800	13.8	25	17.25	207
Subtotal	214	19960	19.96		24.41	292.92
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	214	19960	19.96		24.41	292.92

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL