

Convenio:DK17A-99

RPU: 749941000895 Cuenta: 72DK17A015001370

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 9.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM PUB ISMATE Y CHILAPILLA  
1

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	12	1200	1.2	25	1.5	18
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	35	3500	3.5	25	4.375	52.5
Subtotal	47	4700	4.7		5.875	70.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	47	4700	4.7		5.875	70.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

DANIEL DEL CARMEN GONZALEZ  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL ALUMBRAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL