

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO


Convenio:DK17P-4


RPU: 726030805683 Cuenta: 72DK17P017061090
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 1.563KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PARQUE SABINA PUENTE COLGANTE

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	10	1000	1	25	1.25	15
Subtotal	12	1500	1.5		1.875	22.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	12	1500	1.5		1.875	22.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 21 de diciembre de 2019


 CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
 Vo Bo.
 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
 AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA


 POR EL H. AYUNTAMIENTO
 REALIZO CENSO
 ING. RICARDO NECLE LOPEZ
 Vo Bo.
 LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL