

Convenio:DK17A-92

RPU: 749941000968 Cuenta: 72DK17A015001480
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM PUB COR TRAC SECT LA ISLA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	6	600	0.6	25	0.75	9
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
Subtotal	24	2400	2.4		3	36
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	24	2400	2.4		3	36

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DEL CABO GEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL T. A. ENTAMAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE LA LUPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL