

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-91

RPU: 726920215808 Cuenta: 72DK17A015000100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 42.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COLONIA GAVIOTAS NORTE

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	7	1050	1.05	25	1.3125	15.75
LEDS						
42W	175	7350	7.35	0	7.35	88.2
100W	54	5400	5.4	0	5.4	64.8
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	20	2000	2	25	2.5	30
Subtotal	256	15800	15.8		16.5625	198.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	256	15800	15.8		16.5625	198.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 23 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO REFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CTE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL