

17/3



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-27

RPU: 748101010371 Cuenta: 72DK17P017060580
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 7.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / LOMAS BELLAS DE BUENAVISTA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	51	5100	5.1	25	6.375	76.5
Subtotal	51	5100	5.1		6.375	76.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	51	5100	5.1		6.375	76.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 11 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL M. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL