

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749941000763 Cuenta: 72DK17P017060780
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 18.344KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB BOQUERON 1RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
AHORRADORAS						
65W	1	65	0.065	0	0.065	0.78
INDUCCION						
100W	12	1200	1.2	25	1.5	18
LEDS						
70W	7	490	0.49	0	0.49	5.88
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	89	8900	8.9	25	11.125	133.5
Subtotal	109	10655	10.655		13.18	158.16
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	109	10655	10.655		13.18	158.16

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

v.o.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DE CLE LOPEZ

v.o.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL