

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-71

RPU: 748010305718 Cuenta: 72DK17A015000760
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 6.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / MUNICIPIO DEL CENTRO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	4	1600	1.6	25	2	24
INDUCCION						
100W	7	700	0.7	25	0.875	10.5
LEDS						
42W	46	1932	1.932	0	1.932	23.184
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
Subtotal	72	5732	5.732		6.682	80.184
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	72	5732	5.732		6.682	80.184

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

14 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE GONZALEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL