

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17A-39

RPU: 726991101404 Cuenta: 72DK17A015000400
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 93.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / GAVIOTAS SUR

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
INDUCCION						
150W	18	2700	2.7	25	3.375	40.5
LEDs						
42W	482	20244	20.244	0	20.244	242.928
60W	2	120	0.12	0	0.12	1.44
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
Subtotal	506	23664	23.664		24.489	293.868
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	506	23664	23.664		24.489	293.868

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZADO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZADO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

ING. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL