

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-22

RPU: 749991001370 Cuenta: 72DK17P017060900
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 26.754KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 2DA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
100W	21	2100	2.1	25	2.625	31.5
LEDS						
60W	16	960	0.96	0	0.96	11.52
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	133	13300	13.3	25	16.625	199.5
Subtotal	171	16760	16.76		20.71	248.52
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	171	16760	16.76		20.71	248.52

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL M. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL