

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17P-50

RPU: 726940402795 Cuenta: 72DK17P017060390
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.750KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COL PENSIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	1	100	0.1	25	0.125	1.5
LEDs						
42W	24	1008	1.008	0	1.008	12.096
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	26	1258	1.258		1.3205	15.846
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	26	1258	1.258		1.3205	15.846

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor correspondiente.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS COMEL DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL