

Convenio:DK17P-32

RPU: 749991001442 Cuenta: 72DK17P017060870
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 8.063KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB IXTACOMITAN 5TA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
AHORRADORAS						
55W	0	0	0	25	0	0
65W	1	65	0.065	0	0.065	0.78
INDUCCION						
100W	20	2000	2	25	2.5	30
LEDS						
70W	3	210	0.21	0	0.21	2.52
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	53	5300	5.3	25	6.625	79.5
Subtotal	77	7575	7.575		9.4	112.8
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	77	7575	7.575		9.4	112.8

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 11 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL