

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-24

RPU: 726030203373 Cuenta: 72DK17P017060570
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.500KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / BUENAVISTA 1SECC SEC LIBERTAD

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	3	300	0.3	25	0.375	4.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	36	3600	3.6	25	4.5	54
Subtotal	39	3900	3.9		4.875	58.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	39	3900	3.9		4.875	58.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 11 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL