

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-58

RPU: 726940402736 Cuenta: 72DK17P017060440
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 98.050KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COL MIGUEL HIDALGO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
400W	20	8000	8	25	10	120
INDUCCION						
100W	157	15700	15.7	25	19.625	235.5
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
LEDS						
42W	2	84	0.084	0	0.084	1.008
60W	438	26280	26.28	0	26.28	315.36
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	60	9000	9	25	11.25	135
Subtotal	681	59564	59.564		67.864	814.368
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	681	59564	59.564		67.864	814.368

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION: CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA

Vo Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CUELO LOPEZ

Vo Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL