

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-93

RPU: 749991001353 Cuenta: 72DK17A015001490
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB COR TRAC PAJONAL 4TA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	6	600	0.6	25	0.75	9
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	21	2100	2.1	25	2.625	31.5
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
Subtotal	29	3000	3		3.75	45
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	29	3000	3		3.75	45

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.B.

DANIEL DELGADO DE FERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLÉ LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL