

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-17

RPU: 742911001167 Cuenta: 72DK17W358050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 12.625KW
Poblacion/No. Secc: ESTANCIA / R A ESTANCIA ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	8	2000	2	25	2.5	30
INDUCCION						
100W	15	1500	1.5	25	1.875	22.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
70W	0	0	0	25	0	0
100W	64	6400	6.4	25	8	96
Subtotal	87	9900	9.9		12.375	148.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	87	9900	9.9		12.375	148.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 3 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FERNANDO RUBEN CUELLER SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO BECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL