

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-81

RPU: 726991101382 Cuenta: 72DK17A015000800
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / TORNO LARGO 2DA SECCION

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	4	1000	1	25	1.25	15
AHORRADORAS						
65W	1	65	0.065	0	0.065	0.78
INDUCCION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	14	2100	2.1	25	2.625	31.5
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
Subtotal	38	5215	5.215		6.5025	78.03
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	38	5215	5.215		6.5025	78.03

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 4 de enero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEPERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL